

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Курганской области
(Управление Роспотребнадзора по Курганской области)

Шадринский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Курганской области

Луначарского ул, 20, г. Шадринск, 641870
Тел., факс (35253) 6 29 35 <http://www.45.rospotrebnadzor.ru>
E-mail: rpnshad@mail.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений
от 11.04.2022 № 07/13-22г

Мною, главным специалистом-экспертом Шадринского территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Курганской области Гаевой Н.А.

(должность лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия **плановой выездной проверки**

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения Начальника Шадринского территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Курганской области Н.А.Устюжаниной о проведении контрольного (надзорного) мероприятия
от "25" марта 2022 г., 13 час. 56 мин. N 07/045-22 в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО
КАЗЁННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 15"; ИНН 1024501207213, ОГРН 1024501207213

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

по адресу: 641881, Курганская область, г. Шадринск, ул. Тобольская, 22

по месту: 641881, Курганская область, г. Шадринск, ул. Тобольская, 22

1. Уровень искусственного освещения в рекреации 1 этажа (правое крыло) – 30 лк, в библиотеке: на рабочем месте библиотекаря – 110 лк, читальные каталоги - 63; в актовом зале – 60 лк; на пищеблоке: в овощном цехе 41 лк, в мясном – 45 лк, в варочном цехе - 56 лк; в моечной кухонной посуды - 47 лк; в обеденном зале 103 лк, что является нарушением требования таблицы 5.25. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». В соответствии с требованиями таблицы 5.25 СанПиН 1.2.3685-21 уровень искусственного освещения должен составлять: в кабинетах у доски – 500 лк, в варочном цехе не менее 300 лк; в моечной, в обеденном зале, в мясном, овощном цехах не менее 200 лк. Данное нарушение подтверждено протоколом лабораторных испытаний Шадринского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» от 07.04.2022 № П472.

2. В туалетных помещениях школы отсутствуют отдельные водопроводные краны для технических целей, что является нарушением п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". В соответствии с п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20 для технических целей в туалетных помещениях устанавливается отдельный водопроводный кран.

3. В пробе водопроводной питьевой воды, отобранной из водопроводного крана в варочном цехе, содержание сухого остатка (общая минерализация) 1722 мг/л, хлоридов 447 мг/л, что является нарушением п. 1. таблицы 3.3. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». В соответствии с требованиями п. 1. таблицы 3.3. СанПиН 1.2.3685-21 содержание сухого остатка нормируется не более 1000 мг/л, хлоридов не более 350 мг/л. Данное нарушение подтверждено протоколом лабораторных испытаний Шадринского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» от 07.04.2022 № 1530.

4. Отсутствует помещение (место) для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, что является нарушением п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". В соответствии с требованиями п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 для приготовления дезинфекционных

растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключая доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.

5. В школе отсутствуют результаты обследования технического состояния системы вентиляции, результаты инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха, что является нарушением требования п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В соответствии с требованиями п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

6. Покрытие проездов, дорожек на территории школы с дефектами, что является нарушением п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В соответствии с п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 покрытие проездов, дорожек на территории школы не должно иметь дефектов.

7. В кабинете домоводства на электроплитой не оборудована система местной вытяжной вентиляции, что является нарушением п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания». В соответствии с п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами.

8. Разделочные доски на пищеблоке с дефектами, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 использование с дефектами инвентаря не допускается.

по месту: 641881, Курганская область, г. Шадринск, ул. Труда, 1а

1. В туалетных помещениях школы отсутствуют отдельные водопроводные краны для технических целей, что является нарушением п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В соответствии с п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20 для технических целей в туалетных помещениях устанавливается отдельный водопроводный кран.

2. Не обеспечены мебелью, соответствующей их росту: в кабинете № 4: 5 учащихся 1а класса не обеспечены мебелью «1» группы, 18 детей 2а класса не обеспечены мебелью «2» группы; в кабинете № 3: четверо детей 1б класса и 2 ребёнка 2б класса не обеспечены мебелью «1» группы; 20 детей 1б класса и 12 детей 2б класса не обеспечены мебелью «2» группы; в кабинете № 2: 11 детей 3а класса не обеспечены мебелью «3» группы; в кабинете № 6: 3 детей 3б класса, 2 ребёнка 4а класса не обеспечены мебелью «2» группы, 16 детей не обеспечены мебелью «3» группы, что является нарушением п. 2.4.3. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В соответствии с п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 обучающиеся обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Данное нарушение подтверждено экспертным заключением Шадринского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» от 07.04.2022 № 45-20-14-ОИ-122-2022.

3. В пробе водопроводной питьевой воды, отобранной из водопроводного крана в варочном цехе, содержание сухого остатка (общая минерализация) 1672 мг/л, хлоридов 497 мг/л, железа 0,42 мг/л, что является нарушением п. 1. таблицы 3.3. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». В соответствии с требованиями п. 1. таблицы 3.3. СанПиН 1.2.3685-21 содержание сухого остатка нормируется не более 1000 мг/л, хлоридов не более 350 мг/л, железа не более 0,3 мг/л Данное нарушение подтверждено протоколом лабораторных испытаний Шадринского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» от 07.04.2022 № 1531.

4. В моечной над ваннами не оборудована система местной вытяжной вентиляции, что является нарушением п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания». В соответствии с п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами.

5. Отсутствует помещение (место) для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, что является нарушением п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". В соответствии с требованиями п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.

6. В школе отсутствуют результаты обследования технического состояния системы вентиляции, результаты инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха, что является нарушением требования п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В соответствии с требованиями п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

7. Производственный стол для нарезки хлеба, сыра не цельнометаллический, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими.

8. В кабинетах начального звена, дополнительного обучения, в мастерской над досками (при работе с которыми используется мел) нет дополнительных источников искусственного освещения, что является нарушением требований п.2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В соответствии с требованиями п. 2.4.4. . СП 2.4.3648-20 учебные доски, при работе с которыми используется мел, должны быть оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленными непосредственно на рабочее поле.

9. Покрытие проездов, дорожек на территории школы с дефектами, что является нарушением п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". В соответствии с требованиями п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 покрытие проездов, дорожек на территории школы не должно иметь дефектов.

10. В моечной посуды отсутствует раковина для мытья рук, что является нарушением требования таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». В соответствии с требованиями таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 моечная должна иметь раковину для мытья рук.

11. В туалетных комнатах не оборудованы туалетные кабины, что является нарушением п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". В соответствии с требованиями п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 туалетные комнаты оборудуются туалетными кабинами.

12. В меню для школьников 7-11 лет в марте 2022 года отсутствовала рыба, что является нарушением требования п. 8.1.2., приложения 7, табл 2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». В соответствии с требованиями п. 8.1.2. общественное питание детей в организованных коллективах должно осуществляться согласно требований таблицы 2, приложения 7 «Суточные наборы для питания детей от 7 до 18 лет», включающих в т.ч. рыбу.

13. Суммарный объём блюд завтрака 05.04.2022 составляет 395 грамм, обеда 605 грамм, что является нарушением требования п. 8.1.2., приложения 9, табл 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». В соответствии с требованиями п. 8.1.2., приложения 9, табл. суммарный объём блюд завтрака должен составлять не менее 500 грамм, обеда не менее 700 грамм.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50

Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей", в целях устранения выявленных нарушений,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15", ИНН 1024501207213, ОГРН 1024501207213; юридический адрес: 641881, Курганская область, г. Шадринск, ул. Тобольская, 22

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

по адресу: 641881, Курганская область, г. Шадринск, ул. Тобольская, 22

1. **В срок до 10.08.2022** в соответствии с требованиями таблицы 5.25. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» привести уровень искусственного освещения у доски в рекреации 1 этажа (правое крыло), в библиотеке: на рабочем месте библиотекаря, читальные каталоги; в актовом зале; на пищеблоке: в овощном цехе, в мясном, в варочном цехе; в моечной кухонной посуды; в обеденном зале.

2. **В срок до 10.08.2023** в соответствии с требованиями п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в туалетных помещениях (в т.ч. на пищеблоке) оборудовать отдельные водопроводные краны для технических целей.

3. **В срок до 10.08.2022** качество питьевой воды по содержанию сухого остатка (общая минерализация) и хлоридов привести в соответствие требованиям п. 1. таблицы 3.3. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

4. **В срок до 10.08.2023** в соответствии с требованиями п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" оборудовать помещение (место) для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств.

5. **В срок до 10.08.2023** в соответствии с требованиями п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» иметь результаты обследования технического состояния вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха.

6. **В срок до 10.08.2023** в соответствии с требованиями п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" обеспечить покрытие проездов, дорожек на территории школы без дефектов.

7. **В срок до 10.08.2023** в соответствии с требованиями п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» в кабинете домоводства над электроплитой оборудовать систему местной вытяжной вентиляции.

8. **В срок до 10.08.2022** в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» заменить разделочные доски на пищеблоке с дефектами.

по адресу: 641881, Курганская область, г. Шадринск, ул. Труда, 1а

1. **В срок до 10.08.2023** в соответствии с требованиями п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в туалетных помещениях (в т.ч. на пищеблоке) оборудовать отдельные водопроводные краны для технических целей.

2. **В срок до 10.08.2022** в соответствии с требованиями п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" обучающиеся 1-4 классов обеспечить мебелью в соответствии с их ростом и возрастом.

3. **В срок до 10.08.2022** качество питьевой воды по содержанию сухого остатка (общая минерализация) и хлоридов привести в соответствие требованиям п. 1. таблицы 3.3. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

4. **В срок до 10.08.2022** в соответствии с требованиями п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» в

моечной столовой посуды над моечными ваннами оборудовать систему местной вытяжной вентиляции.

5. **В срок до 10.08.2023** в соответствии с требованиями п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" оборудовать помещение (место) для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств.

6. **В срок до 10.08.2023** в соответствии с требованиями п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» иметь результаты обследования технического состояния вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха.

7. **В срок до 10.08.2022** в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» заменить производственный стол для нарезки хлеба, сыра на цельнометаллический.

8. **В срок до 10.08.2022** в соответствии с требованиями п.2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» оборудовать в кабинетах начального звена, дополнительного обучения, в мастерской над досками дополнительные источники искусственного освещения.

9. **В срок до 10.08.2023** в соответствии с требованиями п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" обеспечить покрытие проездов, дорожек на территории школы без дефектов.

10. **В срок до 10.08.2022** в соответствии с требованиями таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» установить в моечной посуды раковину для мытья рук.

11. **В срок до 10.08.2022** в соответствии с требованиями п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в туалетных комнатах оборудовать туалетные кабины.

12. **В срок до 10.08.2022** привести меню для школьников в соответствии с требованиями п. 8.1.2., приложения 7, табл 2 и приложения 9, табл 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15"

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке. Досудебное обжалование осуществляется в соответствии с главой 9 Федерального закона от 31.07.2021г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания руководителю (заместителю руководителя) Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области по Курганской области, а также в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Жалоба подается контролируемым лицом в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 40 Федерального закона от 31.07.2021г. №248-ФЗ «О государственном контроле

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт



Н.А.Гаева

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 11. »

04

20 22 г.

(подпись)



S. A. Tursova

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: